

Numer zapytania	Z83/9/1
Tytuł zapytania	Remont silnika 146-Y-6
Kupiec prowadzący:	Wojtaszczyk, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Wojtaszczyk, Piotr
Data złożenia:	2025-04-29 08:30:26
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-04-29 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-05-16 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-05-13 14:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na remont: **Silnika elektrycznego typ SZDr 128 tsp; 315 kW; 735 obr/min; nr fabryczny 18119604; 6 kV; nr spawany 146-Y-6.**

Wykonanie usługi transportu z HCM do Wykonawcy oraz od Wykonawcy do HCM wraz z zabraniami i złożeniem w wyznaczonym magazynie.

Weryfikacja części składowych silnika; bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

Zakres weryfikacji:

1. otwarcie silnika
2. przegląd stojana (mycie, suszenie),
3. przegląd wirnika (mycie i suszenie),
4. weryfikacja części elektrycznej wraz z wirnikiem
5. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
6. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
7. montaż silnika,

• Remont silnika w zakresie podstawowym obejmuje:

1. przezwojenie stojana w klasie F,
2. impregnacja próżniowo ciśnieniowa stojana,
3. wyważenie dynamiczne wirnika
4. wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF (łożyska certyfikowane – potwierdzenie przez producenta)
5. regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN,
6. regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
7. regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
8. regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
9. regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
10. regeneracja odrzutnika smaru str. N
11. regeneracja labiryntu zewnętrznego PN
12. regeneracja labiryntu wewnętrznego N
13. regeneracja/wymiana deklina łożyskowego wewnętrznego str. PN
14. regeneracja/wymiana deklina łożyskowego wewnętrznego str. N,
15. wymiana śrub stykowych,
16. wymiana wyprowadzeń stojana,
17. wymiana izolatorów,

18. regeneracja wału wirnika,
19. regeneracja sprzęgła,
20. regeneracja połączeń śrubowych,
21. pozostałe drobne prace niezbędne do przeprowadzenia pełnego remontu kapitalnego.
22. wymiana czujnika temperatury PT100 uzwojenia stojana (kwota za sztukę -3szt)
23. montaż silnika,
24. malowanie antykorozyjne,
25. określenie żywotności uzwojeń stojana metodą odbudowanego napięcia - ekspertyza,
26. próby międzyoperacyjne i końcowe w tym:
 - o próba biegu jałowego,
 - o próba obciążenia na hamowni,
 - o termograficzna ocen klatek stanu klatek wirnika
 - o termograficzna ocen klatek stanu cewek stojana
 - o wyznaczenie sprawności przy obciążeniu nominalnym
 - o pomiary statyczne
27. wystawienie protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów

• **Prace dodatkowe po weryfikacji:**

1. wymiana wału wirnika,
2. wymiana sprzęgła.

UWAGA: W kosztorysie naprawy rewizyjnej (z przedstawionymi kosztami jednostkowymi dla każdego punktu z zakresu) należy uwzględnić poszczególne części składowe mechaniczne i elektryczne. Jeśli dany element w przedmiotowym napędzie nie występuje w pisać - „nie dotyczy”.

UWAGA!

W ofercie należy posługiwać się numerem spawanym silnika.

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

Przewidywany termin realizacji: czerwiec/lipiec 2025

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

Oferta powinna zawierać zobowiązanie, iż remont zostanie wykonany zgodnie z danymi technicznymi producenta silnika.

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart pomiarowych.
2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
3. Koszt realizacji remontu silnika **(należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).**
4. Całkowity koszt zwrotu dla silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
5. Czas realizacji remontu silnika (od momentu akceptacji zakresu remontu).
6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
7. Warunki i forma płatności – **preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).**
8. Warunki i czas trwania gwarancji.
9. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
10. Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz potwierdzeniem opłaty składek ubezpieczeniowych, których

termin zapłaty upłynął przed złożeniem oferty, potwierdzającej, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zadania którego dotyczy oferta, na sumę gwarancyjną w złotych polskich lub w walucie obcej w przeliczeniu na złote nie niższą niż 120 % całościowego kosztu realizacji prac wskazanego w ofercie

11. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: <https://hcm.com.pl/przetargi/>

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: <https://hcm.logintrade.net> w terminie do dnia 16 maja 2025 r. godz. 14⁰⁰.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

<https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/>

Zastrzegamy sobie prawo do:

1. Swobodnego wyboru oferty.
2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	sumaryczna cena oferty		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
	Brak pozycji

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie